

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает

Информация о надзорной деятельности за ноябрь-декабрь 2015 года

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в ноябре-декабре 2015 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки учреждений: «Осиповичский районный центр социального обслуживания населения», Осиповичская дистанция сигнализации и связи транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», ИООО «Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ».

Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены внеплановые контрольные проверки объектов: ЧСУП «ДорСТЭМ», ЧУП «Хлебопродукторг» ОАО «Бобруйский КХП», ЧТУП «Прусаков», ЧП «Спецохранмонтаж», ОДО «НТМ-2000», ЧТУП «Альтмакс», ГУО «Ясли-сад «Березка» д.Ручей», КХ «Садовое», ДУП «Детский санаторий «Свислочь».

В ходе проверок учреждений «Осиповичский районный центр социального обслуживания населения», ИООО «Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ», ЧСУП «ДорСТЭМ», ЧУП «Хлебопродукторг» ОАО «Бобруйский КХП», ЧТУП «Прусаков», ЧП «Спецохранмонтаж», ОДО «НТМ-2000», ЧТУП «Альтмакс», ГУО «Ясли-сад «Березка» д.Ручей», Осиповичская дистанция сигнализации и связи транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» нарушений требований правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам внеплановой контрольной проверки КХ «Садовое» были выявлены следующие нарушения:

- инструкции по пожарной безопасности на предприятии не соответствуют требованиям Правил пожарной безопасности Республики Беларусь «ППБ Беларуси 01-2014»;

- техника КХ «Садовое» не обеспечена в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА;

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности глава хозяйства привлечен к административной ответственности.

По результатам внеплановой контрольной проверки ДУП «Детский санаторий «Свислочь» было выявлено следующее нарушение:

– система пожарной сигнализации в 2-х этажном спальном корпусе, помещении заместителя директора в трех этажном спальном корпусе и помещении сухой ванны в здании школы демонтирована; в помещении главного специалиста по УВР в трехэтажном спальном корпусе и помещении фитотерапии находится в неисправном состоянии, не обеспечен вывод сигнала о сработке системы пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС.

Инспектор группы ГПН
на объектах ОАО «Белтрансгаз»
ИНиП районного отдела
лейтенант внутренней службы

А.В.Котов