

Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за июнь-июль 2016 года

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в июне - июле 2016 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки ОАО «Рыбхоз «Свислочь», Осиповичского УКП ЖКХ, Осиповичского УКДПП «Райсервис», ОАО «Осиповичский хлебозавод», ПЧУП «Тандем», ООО «Распилов-Ка», ОАО «Осиповичский комбинат бытового обслуживания», ЧТУП «Славутич Торг», ЧПУП «Автопластик», ЧПУП «ТОСА-АГРО».

В ходе проверок ООО «Распилов-Ка», ЧТУП «Славутич Торг», ЧПУП «Автопластик», ЧПУП «ТОСА-АГРО» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам плановой проверки ОАО «Рыбхоз «Свислочь» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА территория и помещения предприятия;

- в здании проходной устроен отопительный котел с трубой не соответствующей требованиям ТНПА (устроена металлическая труба без установленной нормативно противопожарной разделки от трубы до горючих конструкций перекрытия), в сторожке на рыбоприемном пункте устроена отопительная печь с металлической трубой, проходящей в пределах чердака;

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- не создана ДПД, ПТК и не организована их работа;

- электрические сети в производственных зданиях содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, эксплуатируются провода с поврежденной изоляцией, эксплуатируются неисправные ответвительные коробки.

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности. Вручено предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.10.2016 и 01.12.2016.

По результатам плановой проверки Осиповичского УКП ЖКХ были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения, а так же не укомплектованы пожарные щиты немеханизированными пожарными инструментами и инвентарем территория и помещения: производственные базы № 2 и № 3, токарное и сварочные отделения механической мастерской производственной базы №1;

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне

дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- двери эвакуационных выходов не оборудованы замками и запорами, которые могут быть открыты изнутри без ключа в административном здании производственной баз №1, № 3.

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 3 должностных лица. Вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 30.01.2017.

По результатам плановой проверки Осиповичского УКДПП «Райсервис» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения общежитие п.Елизово и здания бань: п.Елизово, п.Татарка, аг.Лапичи, д.Верейцы;

- двери эвакуационных выходов не оборудованы замками и запорами, которые могут быть открыты изнутри без ключа в зданиях: административного корпуса, гостиницы;

- под маршем эвакуационной лестничной клетки в административном здании устроено подсобное помещение;

- отопительная печь в здании бани д.Верейцы имеет трещины, на чердаке труба не побелена, не соответствует отступка от трубы до горючих конструкций крыши;

- в жилом доме по адресу: ул.Сумченко, 55, г.Осиповичи в подвальном помещении ЖЭУ-1 допускается хранение ЛВЖ и ГЖ (банки с краской) и других горючих материалов;

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- система оповещения людей о пожаре в общежитиях ул.Юбилейная, 2б, г.Осиповичи, ул.Крыловича, 10, г.Осиповичи, ул.Дмитриева, д.6. г.Осиповичи, п.Елизово находится в ручном режиме, отсутствует оперативный персонал и приемно-контрольная аппаратура не направляет сигнал о пожаре на пульт централизованного наблюдения;

- в чердачном помещении бани п.Татарка устроен горизонтальный участок дымохода;

- в общежитии ул.Дмитриева, 6, г.Осиповичи выполнено перепрофилирование (устроена юридическая консультация на первом этаже) без разработки в установленном порядке проектной документации.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 3 должностных лица. Вручено предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 31.08.2016 и 30.12.2016.

По результатам плановой проверки ОАО «Осиповичский хлебозавод» были выявлены следующие нарушения:

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не заключены в пожарные шкафы;
- пожарные резервуары не обеспечены опознавательными знаками, соответствующими действующим ТНПА, пожарные резервуары не оборудованы люком с двумя крышками, промежуток между которыми на зимний период должен заполняться теплоизоляционным материалом;
- двери лестничных клеток в административном здании не обеспечивают плотное самозакрывание и не имеют уплотнения в притворах;
- для каждого здания и помещения не определены основные пожарно-технические показатели.

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности и.о.директора привлечен к административной ответственности. Вручено предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 30.09.2016 и 30.03.2017.

По результатам плановой проверки ПЧУП «Тандем» были выявлены следующие нарушения:

- предприятие не обеспечено в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;
- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;
- допускается производство капитальных ремонтов, реконструкций и строительства зданий без разработки в установленном порядке проектной документации;
- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности система обучения рабочих и служащих, не организована подготовка работников ПТМ;
- в помещении столярного цеха устроена не теплоемкая отопительная печь не заводского изготовления, и с нарушениями требований действующих ТНПА.

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс. Вручено предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.10.2016 и 01.02.2017.

По результатам плановой проверки ОАО «Осиповичский комбинат бытового обслуживания» были выявлены следующие нарушения:

- системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находятся в неисправном и неработоспособном (частично демонтированы) состоянии, не заключен договор со специализированной организацией на обслуживание СПС в здании КБО №1, КБО №2, химчистки, КПП аг.Дричин, КПП аг.Дараганово;

- выполнена горючая отделка из материалов с неподтвержденными пожарно-техническими показателями пожарной опасности в соответствии с требованиями ТНПА: потолков в подвале КБО №1; стен и потолков в административной части первого этажа КБО №1; КПП аг.Свислочь, лестничной клетке КПП п.Елизово;

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности система обучения рабочих и служащих на предприятии по программе ПТМ.

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности. Вручено предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 25.10.2016 и 01.07.2017.