



Магілеўскае рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі «Магілеўэнерга»
(РУП «Магілеўэнерга»)

ФІЛІАЛ
«ЭНЕРГНАГЛЯД»
БАБРУЙСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ
Асіповіцкая раённая энергаінспекцыя

вул. Сацыялістычная, 24, 213760, г. Асіповічы
тэлефон/факс (8-02235) 2-36-71
e-mail: insp99@en.mogilev.energo.net.by
УНП 700337190
Р/р. 3012119397011 у Рэгіянальнай Дырэкцыі №600
ААТ «БПС-Сбербанк», БИК 153001369

Могилевское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго»
(РУП «Могилевэнерго»)

ФИЛИАЛ
«ЭНЕРГОНАДЗОР»
БОБРУЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Осиповичская районная энергоинспекция

ул. Социалистическая, 24, 213760, г. Осиповичи
телефон/факс (8-02235) 2-36-71
e-mail: insp99@en.mogilev.energo.net.by
УНП 700337190
Р/сч. 3012119397011 в Региональной Дирекции №600
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369

11.05.2016 № 174

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ **по профилактике электротравматизма среди школьников**

12.04.2016 произошел несчастный случай с учащимся школы-интерната 2002 года рождения, жителем г. Петрикова, Гомельской области.

Потерпевший с группой подростков находился на берегу затона Бычок и около 19 часов 50 минут поднялся на металлическую мачтовую опору воздушно-кабельной линии ВКЛ-10кВ для проведения фотосъемки, приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был поражен электрическим током. Прибывшей бригадой скорой помощи констатирована смерть пострадавшего.

Во избежание электротравматизма необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила электробезопасности:

- не игнорировать требования знаков электрической опасности, строго соблюдать и выполнять требования предупреждающих знаков и плакатов: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Стоять! Напряжение», «Не влезай - убьет!», «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена»;
- не забрасывать на линии электропередачи различные предметы и провода;
- не влезать на опоры линий электропередачи;
- не проникать на территорию строительных площадок, заброшенных жилых домов и других строений, так как в них могут находиться электрощиты или участки электропроводки под напряжением;
- не открывать и не влезать в распределительные шкафы и электрощиты, так как они находятся под напряжением;
- во избежание попадания под шаговое напряжение не приближаться на расстояние менее 8-ми метров к оборванным проводам лежащим на земле. Запрещаются различные игры около трансформаторных подстанций и под проводами воздушных линий электропередач;
- В охранных зонах линий электропередачи, проходящих по водной поверхности рек и водоемов или по их берегам, запрещается осуществлять ловлю рыбы с применением удочек, так как это не исключает приближения частей удочек на недопустимое расстояние к проводам линий и может привести к поражению электрическим током.

На основании вышеизложенного Энергоннадзор **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

1. Директорам и руководителям учебных заведений Осиповичского района проработать с учащимися данное информационное письмо-предписание.
2. Использовать информацию данного письма при проведении классных часов, различных занятий и мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.