

ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ДЕТЕЙ

Воздушные и кабельные линии электропередачи, подстанции различного исполнения и напряжения являются источниками повышенной опасности. Незнание, а иногда и игнорирование правил электробезопасности иногда приводят к трагедии. Страшно вдвойне, когда случаи поражения электрическим током происходят с детьми.

20.05.2016 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с ребёнком 2009 года рождения.

При осмотре места происшествия и опросе свидетелей было выявлено, что пострадавший, при совместной игре с другими детьми, проник через открытую дверь в РУ 10 кВ ТП № 958, предположительно открыл дверь ячейки КЛ 10 кВ № 518 и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям 10 кВ и был поражен электрическим током. Предположительно, что РУ 10 кВ ТП № 958 была открыта посторонними лицами с целью распития спиртных напитков (наличие пустой бутылки и стакана в помещении РУ 10 кВ).

Трансформаторные подстанции уже давно являются обязательным атрибутом дворов в спальных районах города. На фоне заставленных машинами двориков с минимально-обязательными игровыми площадками эти здания, разумеется, вызывают интерес у детей. И ладно когда это просто игра в мяч о стену подстанции или попытка залезть на крышу. Но вот попытки проникнуть внутрь... бегающие неподалёку ребята могут затеять прятки в распределительном устройстве или просто заняться исследованием новой для них "игровой" территории. А там не просто железки и рычажки. Там находящиеся под смертельно опасным напряжением электрические шины, аппараты, кабели.

Если, проходя мимо трансформаторной подстанции, вы видите открытую дверь, а рядом нет людей в спецодежде, позвоните диспетчеру электрических сетей по номеру 77-3-60, дождитесь приезда бригады. Давайте вместе обеспечим безопасную жизнь для наших детей.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- играть под линиями электропередач, запускать воздушных змеев, модели самолетов, использовать для игр места вблизи электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением;
- влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов;
- приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам ближе 1,5 метров;
- касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных линий, подходить ближе 8 метров к оборванным проводам. При обнаружении оборванного провода немедленно сообщите об этом кому-нибудь из взрослых;
- делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий электропередач;
- использовать электрические провода не по назначению: для сушки белья, одежды и т.д.;
- открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и распределительные устройства;
- открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где установлено электрооборудование;
- разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под напряжением;
- прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми руками и влажной ветошью;

Уважаемые родители, будьте примером для своих детей в вопросах электробезопасности! Не оставляйте детей без присмотра. Не проходите мимо, когда дети нарушают указанные меры предосторожности.

При выявлении условий, которые могут привести к поражению электрическим током, звоните по телефону 77-3-60 диспетчеру сетевого филиала или 70-2-18 и 70-5-73 в районную инспекцию филиала «Энергонадзор».

Инспектор Осиповичской РЭИ
Кутик Ю.Я.