

Порядок завершения осенне-зимнего периода (ОЗП).

Близится к концу осенне-зимний период 2016-2017 г.г. В соответствии с ТКП 388-2012 (02230/02030) «ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» порядок завершения осенне-зимнего периода (отключения систем отопления) следующий.

Решение о сроках завершения ОЗП принимается областными, районными и городскими исполнительными комитетами в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РБ «Об упорядочении сроков начала и завершения отопительного сезона» от 29 октября 1966 г., №1015р, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8 °С и выше.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, доводят до сведения населения о принятии решения об окончании ОЗП и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.

Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в соответствии с законодательством в следующей последовательности:

1-я очередь - общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты;

2-я очередь - жилищный фонд, общежития, гостиницы, учебные заведения;

3-я очередь - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Местные исполнительные и распорядительные органы могут принять решение об отключении систем отопления для отдельных потребителей тепловой энергии до выхода распоряжения об окончании ОЗП.

Ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок возлагается на руководителей организаций - потребителей тепловой энергии.

В случае понижения температуры наружного воздуха для принятия решения о включении отопления в соответствии с ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», дополнительное согласование с Минжилкомхозом не требуется.

Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными водой.

Теплоисточники после окончания ОЗП переводятся на летний режим работы.