

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает

Информация о надзорной деятельности за январь 2016 года

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в январе 2016 года согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены внеплановые контрольные проверки ЧУТП «Альянс-2005», ЧТУП «Декабрьский», ЧУТП «Галекс», ОАО «ПМК №95 «Водстрой».

В ходе проверок ЧУТП «Альянс-2005», ЧУТП «Галекс», ОАО «ПМК №95 «Водстрой» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам внеплановой контрольной проверки ЧТУП «Декабрьский» были выявлены следующие нарушения:

- не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму;

- система пожарной сигнализации в магазине находится в неработоспособном и неисправном состоянии, не проводится ее техническое обслуживание;

- в торговом зале и складском помещении магазина устроено и эксплуатируется печное отопление (кирпичная теплоемкая печь) имеющее неисправности (имеет сквозные трещины вокруг топочной дверцы, дымоход выполнен из металлической трубы);

- помещения магазина не в полном объеме обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;

- в складских (подсобных) помещениях с наличием горючих материалов, горючей упаковки, используются светильники без защитных колпаков.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности.

Инспектор группы ГПН
на объектах ОАО «Белтрансгаз»
ИНиП районного отдела
лейтенант внутренней службы

А.В.Котов