

О несчастном случае с населением, при несанкционированном проникновении в действующие электроустановки

Несмотря на проводимую профилактическую работу по предупреждению электротравматизма, предотвращению проникновения в действующие электроустановки, по-прежнему имеют место случаи электротравматизма среди населения.

Так, 31.12.2016г. в н.п. Красная Горка Жлобинского района Гомельской области под напряжение попал человек. Пострадавший со следами термических ожогов обнаружен возле КТП №913.

В ходе осмотра обнаружено, что оборудование РУ-0,4кВ КТП №913 было демонтировано с целью хищения цветного металла, из силового трансформатора 100кВА ТМ-100 было слито масло.

Все двери КТП были оснащены навесными замками и знаками безопасности. Замки были спилены пострадавшим при совершении им противоправных действий (распиленные замки с РУ-0,4кВ и РУ-10кВ лежали рядом с КТП)

От КТП №913 запитана артскважина №19. На момент происшествия артскважина не работала и была законсервирована, разъединитель на КТП был отключён. Пострадавший с целью хищения провода залез на разъединитель и коснулся провода, находящегося под напряжением.

Пострадавший в тяжёлом состоянии, с ожогами был доставлен в реанимационное отделение УЗ «Жлобинская ЦРБ»

Причины несчастного случая: противоправные действия пострадавшего, приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям.

Энергонadzор предупреждает: электроустановки опасны – поражение человека электрическим током может произойти без прикосновения, при приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям. Всякого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут привести к трагическим последствиям.

Во избежание электротравмы необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила электробезопасности:

- не игнорировать требования знаков электрической опасности, строго соблюдать и выполнять требования плакатов: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Не влезай! Убьёт!», «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена»;
- не забрасывать на линии электропередачи различные предметы и провода;
- не влезать на опоры линий электропередачи;

- не проникать на территорию строительных площадок, заброшенных жилых домов и других строений, так как в них могут находиться электрощиты или участки электропроводки под напряжением;
- не открывать и не влезать в трансформаторные подстанции, распределительные шкафы и электрощиты;
 - во избежание попадания под шаговое напряжение не приближаться на расстояние менее 8-ми метров к оборванным проводам лежащим на земле.