

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 15.11.2018 по 30.11.2018 проведен мониторинг частного торгового производственного унитарного предприятия «Лес Никона» на объекте деревообрабатывающий цех, расположенном по адресу: ул.Козловской, д.44, г.Осиповичи.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения

1. Разработать в установленном порядке эксплуатационно-техническую документацию на технологические процессы, осуществляемые в соответствии с инструкциями технологического оборудования и утвержденной технологической документацией, разработанные в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации. Определить для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели, выполнить противопожарные мероприятия в соответствии с определенными пожарно-техническими показателями в соответствии требованиям ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации.

2. Организовать работу по обеспечению пожарной безопасности на объекте, а именно: разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС № 28 от 28.04.2018; организовать подготовку работников по программам пожарно-технического минимума и проведения противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

3. Обеспечить помещения, здания, наружные установки и территорию объекта исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

4. Запретить курение вне специально отведенных мест, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».

Директору ЧТПУП «Лес Никона» Варава Виктории Александровне были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.