

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», расположенного по адресу: ул. Проектируемая, д.1, г. Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Система пожаротушения цеха пластмасс находится в неисправном состоянии.
2. Системы пожарной сигнализации в складе готовой продукции ОООС, в здании тепловой стоянки содержатся в неисправном и неработоспособном состоянии, не обслуживаются.
3. Противопожарные двери, отделяющие цех пластмасс от смежных помещений содержатся в неисправном состоянии.
4. Не подключены противопожарные клапана, установленные на воздуховодах систем вентиляции, в цехе пластмасс.
5. В подвальном помещении в здании АБК автотранспортного цеха складированы покрышки.
6. В здании механосборочного цеха в осях К-16, К-15 размещено новое технологическое оборудование без разработки технической документации.
7. Электрические сети, электрооборудование в автотранспортном цеху содержатся в неисправном состоянии.
8. В тамбуре при выходе наружу из здания заводоуправления отделки стен и потолка применены материалы с неподтвержденными пожарно-техническими характеристиками.

За невыполнение мероприятий, которые предлагались в рекомендациях ранее директор ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» Богданович Сергей Николаевич был привлечен к административной ответственности, а именно:

1. Не приведена в исправное состояние система пожарной сигнализации склада лакокрасок центрального склада ОМТС автотранспортного цеха, не заключен договор на техническое обслуживание УПА со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работы.
2. Не приведена в исправное состояние система пожаротушения цеха стеклопластиковых кабин.
3. Не произведена замена пенообразователя, предназначенного для пожаротушения, не прошедшего проверку качества.

Директору ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» Богдановичу Сергею Николаевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.