

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг дочернего унитарного предприятия «Детский санаторий «Свислочь», расположенного по адресу: ул.Клименко, 139, д. Свислочь, Осиповичского района.



В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. Двери лестничных клеток в здании школы, в трехэтажном спальном корпусе, в двухэтажном спальном корпусе не оборудованы устройствами для самозакрывания.
2. Под маршем лестничной клетки в здании школы устроено помещение.
3. Не исправно внутреннее противопожарное водоснабжение в здании школы (не обеспечивается свободное открывание вентилей пожарных кранов, пожарный кран оборудован пожарным стволом. Не обеспечен свободный доступ к пожарным кранам.
4. Отделка стен в холле и коридоре второго этажа школы и покрытие пола на коридорах школы выполнены из материалов с неподтвержденными пожарно-техническими характеристиками.
5. Двери расположенные на путях эвакуации в школе, двухэтажном спальном корпусе, в помещении бювета, не оборудованы замками (запорами), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6. Помещение котельной и здание двух этажного спального корпуса (второй этаж) не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения.

7. Не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями для склада, гаража, котельной.

8. Демонтированы дверные полотна, на первом этаже в лестничной клетке трех этажного спального корпуса, в лестничной клетке на втором этаже двух этажного спального корпуса.

9. На ремонт помещений бьювета и галотерапии не разработана в установленном порядке проектная документация

В адрес директора ДУП «Детский санаторий «Свислочь» Карук Владимира Васильевича направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.