

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг УЧПТП «Спецтехмонтаж» на объекте ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», расположенного по адресу: ул. Проектируемая, д.1, г. Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Система пожаротушения цеха пластмасс содержится в неисправном состоянии.

Директору УЧПТП «Спецтехмонтаж» Коледе Владимиру Николаевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.