

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен повторный мониторинг частного торгово-производственного унитарного предприятия «Лес Никона», расположенного по адресу: ул.Козловской, 44, г.Осиповичи.

В ходе проведения повторного мониторинга, нарушения, выявленные при первоначальном мониторинге, не устранены:

1. не разработана в установленном порядке эксплуатационно-техническая документация на технологические процессы, осуществляемые в соответствии с инструкциями технологического оборудования и утвержденной технологической документацией, в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации. Не определены для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели, не выполнены противопожарные мероприятия в соответствии с определенными пожарно-техническими показателями в соответствии требованиям ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации;

2. не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС №28 от 28.04.2018, не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума и проведения противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

3. не обеспечены помещения, здания, наружные установки и территория объекта исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

За невыполнение мероприятий, которые предлагались в рекомендациях ранее в отношении директора ЧТПУП «Лес Никона» Варавы Виктории Александровны начат административный процесс.