

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 03.12.2018 по 10.12.2018 проведен мониторинг Осиповичского ДУКПП «Водоканал», г.Осиповичи, ул.Крыловича, д.6а, на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2, г.Осиповичи».

При проведении мониторинга было выявлено следующее нарушение:

1. Мобильные здания не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

Директору Осиповичского ДУКПП «Водоканал» Белому Дмитрию Михайловичу были вручены рекомендации с установлением срока о предоставлении информации по выполнению предложенного мероприятия.