

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 03.12.2018 по 10.12.2018 проведен мониторинг ГУКДСП «СПМК №130», г.Могилев, ул.Кулибина, 19а, на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи».

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Мобильные здания не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

2. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства.

3. Не организована подготовка работников: ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36.

4. Светильник в бытовом помещении эксплуатировался без защитного плафона.

Также при проведении мониторинга выявлены нарушения, создающие угрозу возникновения пожара, причинения вреда жизни и здоровью граждан, а именно: в мобильном здании устроена металлическая отопительная печь заводского изготовления. На момент проведения мониторинга данная печь не эксплуатировалась. Также в мобильном здании размещался электрический теплонагревательный прибора заводского изготовления, который на момент проведения мониторинга эксплуатировался.

По результатам мониторинга подготовлено 1 предложение о приостановлении (запрете) эксплуатации 1 электрического теплонагревательного прибора заводского изготовления и 1 предложение о приостановлении (запрете) эксплуатации металлической отопительной печи заводского изготовления.

Директору ГУКДСП «СПМК №130» Максимкову Дмитрию Васьевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.