

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 22.11.2018 по 27.11.2018 проведен мониторинг филиала «Строительно-монтажный поезд №761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест», г. Могилев, ул. Вокзальная, д.17б, на новостроящемся объекте: «Строительство административного здания и гаражей по ул.Парковой, д.1а в г.Осиповичи.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Мобильные здания, объект строительства не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

2. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства.

3. Не представлена техническая и эксплуатационная документация на теплогенерирующие аппараты, установленные в мобильных зданиях. Теплогенерирующие аппараты установлены на расстоянии менее 1250 мм от горючих конструкций стен мобильных зданий. Оценить противопожарную разделку при пересечении дымоходом конструкций стен не представляется возможным, так как стены в месте их пересечения дымоходами защиты жестью.

Начальнику филиала «Строительно-монтажный поезд №761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» Малиновскому Алексею Васильевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.