

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг мини-кафе «Юлия», мини-кафе «Три толстяка» арендуемые ЧТПУП «Шевелева И.В.», расположенные по адресу: пос.Сосновый Лапичского с/С Осиповичского района (85 км Автотрассы М5 Минск-Гомель).

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. В помещениях мини-кафе «Юлия» система пожарной автоматики находится в неработоспособном и неисправном состоянии не восстановлены демонтированные шлейфы в ходе ремонта обеденного зала.

2. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на пути эвакуации в зданиях мини-кафе.

3. Не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36 и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности на объектах.

4. Не обеспечены помещения объектов исправными первичными средствами пожаротушения.

5. В мини-котельных кафе установлены непосредственно возле отопительных приборов (котлов) сиденья-лежанки выполненные из горючих материалов.

6. В мини-котельной мини-кафе «Юлия» не выполнена противопожарная разделка при пересечении дымовой трубой отопительного котла перекрытия выполненного из горючего материала.

7. Не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями для склада, гаража, котельной.

В адрес директора ЧТПУП «Шевелева И.В.» Шевелёвой Ирине Владимировне направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.