

Порядок завершения осенне-зимнего периода (ОЗП).

Близится к концу осенне-зимний период 2020-2021 г.г. В соответствии с «ПРАВИЛАМИ ПОДГОТОВКИ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ», утверждёнными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.05.2020 № 286 порядок завершения осенне-зимнего периода (отключения систем отопления) следующий.

Решение о сроках завершения отопительного сезона принимается обл-, рай- и горисполкомами, когда **установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8 градусов Цельсия и выше**. При этом могут приниматься во внимание прогнозы государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды".

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, доводят до сведения населения информацию о принятии решения об окончании отопительного сезона и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления.

Отключение отопления производится в следующей очередности:

первая очередь – промышленные и прочие организации, общественные и административные здания;

вторая очередь – общегородские бани, театры, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), общежития, жилищный фонд;

третья очередь – гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования.

Ответственность за невыполнение отключения систем отопления в установленный срок возлагается на руководителей организаций, в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном основании) которых находятся указанные системы. Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными теплоносителем.

Теплоисточники после окончания отопительного сезона переводятся на летний режим работы.