

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг объекта самовольного строительства принятого в эксплуатацию без участия органов государственного пожарного надзора, а именно: «Павильон с торговым залом как здание специализированное розничной торговли общей площадью 24,8 квадратного метра по ул.Интернациональной, 9а в г.Осиповичи», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Хорошуну Ивану Алексеевичу.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Не обеспечены требуемые противопожарные разрывы от павильона до зданий многоквартирных жилых домов.
2. При выходе из павильона устроен порог высотой более 0,06 м.
3. Эвакуационная дверь не оборудована замком (запором), обеспечивающим возможность его свободного открывания изнутри без ключа.
4. Павильон не оборудован автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания.

Индивидуальному предпринимателю Хорошуну Ивану Алексеевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.