

## Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 03.12.2018 по 10.12.2018 проведен мониторинг ОАО «Могилевская СПМК № 109», г.Могилев, ул.Авиаторов, 15, на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи».

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Мобильные здания не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

2. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства.

3. Не организована подготовка работников: ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36.

4. Электрические сети в мобильном здании содержатся в неисправном состоянии (эксплуатируются неизолированные электрические провода).

Также при проведении мониторинга выявлено нарушение, создающее угрозу возникновения пожара, причинения вреда жизни и здоровью граждан, а именно: в мобильном здании устроена металлическая отопительная печь заводского изготовления, которая эксплуатировалась на момент проведения мониторинга.

По результатам мониторинга подготовлено 1 предложение о приостановлении (запрете) эксплуатации металлической отопительной печи заводского изготовления.

Директору ОАО «Могилевская СПМК № 109» Шитикову Сергею Васильевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.